

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ _____ Т. С. Фролова

« ___ » _____ 2013года

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в здании

МБДОУ детский сад «Солнышко»

I. Общие положения

1.1. Каждый работник образовательного учреждения, независимо от занимаемой должности, обязан знать и строго соблюдать требования настоящей инструкции.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность, соблюдение противопожарного режима в образовательном учреждении возлагается на руководителя.

1.3. Все сотрудники должны быть проинструктированы о соблюдении мер пожарной безопасности, ознакомлены с порядком вызова противопожарной службы, и уметь практически применять имеющиеся в учреждении первичные средства пожаротушения. Не допускаются к работе лица, не прошедшие противопожарный инструктаж.

II. Содержание здания и помещений

2.1. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы должны содержаться постоянно свободными и не загромождаться. Воспрещается преграждать доступ к пожарному инвентарю и оборудованию; хранить на лестничных клетках, в коридорах мебель и хозяйственные материалы.

2.2. Пожарный инвентарь, огнетушители должны содержаться исправными и быть в постоянной готовности, а местонахождение их обозначаться указателями. Использование пожарного инвентаря и оборудования не по назначению воспрещается.

2.3. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих строительных норм и правил.

2.4. В помещениях здания учреждения запрещается:

- устанавливать глухие решетки на окнах и приёмках у окон цокольного этажа;
- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- производить огневые работы на временных местах без оформления письменного разрешения;
- курить на рабочих местах, в коридорах и на лестничных площадках, курение

разрешается только в специально оборудованных и отведенных для этого местах;

III. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

3.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов («Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»).

3.2. Электроустановки и бытовые электроприборы (компьютеры, вентиляторы, кондиционеры и т.д.) в помещениях по окончании рабочего времени должны быть обесточены. Под напряжением должно оставаться дежурное освещение.

3.3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий – изготовителей или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

3.4. При эксплуатации электрических сетей с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом.

IV. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре

4.1. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности к действию.

4.2. Система оповещения о пожаре должна обеспечивать в соответствии с планом эвакуации передачу сигналов одновременно по всему зданию.

4.3. Помещения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, в полной комплектности и годности к действию для ликвидации

пожара.

4.4. Запрещается использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

V. Порядок действия при пожаре.

5.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара);
- принять меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроэнергию;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны;
- по прибытию пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара (РТП) о принятых мерах, конструктивных особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара