

Зарегистрирована:

ТОНД по Мордовскому району  
Тамбовской области

«\_13\_» декабря 2013 г.

Регистрационный  
№\_68214551329\_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Детский сад «Солнышко»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица \_\_1026800953981\_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_6808004342\_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты Тамбовская область, Мордовский район, ул. Техническая, дом 40.

Почтовый и электронный адреса телефон, Тамбовская область, Мордовский район, ул. Техническая, дом 40.

E-mail: colnce/cad@yandex.ru

тел. (847542) 3-18-57

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<p style="text-align: center;"><b><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></b></p> <p>1. В соответствии со ст.6 п.3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в здании МБДОУ Детский сад «Солнышко» выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности - расчёт пожарного риска не требуется.</p> <p>МБДОУ Детский сад «Солнышко» построена в 1977 году по типовому проекту, на учащихся из кирпича. <u>Фундамент – бетонные блоки. Межэтажные перекрытия и лестничные пролёты, перекрытие чердачное выполнены из железобетона, имеющее мягкую кровлю.</u></p>
II.	<p style="text-align: center;"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p> <p>1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Солнышко» размещается в одном строении, с единым адресом: Тамбовская область, Мордовский район, ул. Техническая дом 40.</p> <p>2. <b>Строение двухэтажное кирпичное здание.</b> (учебный корпус) двухэтажное кирпичное сооружение 1977 г. постройки, общей площадью. Функциональное назначение здания – учебный корпус на 90 мест. Площадь 1 этажа – кв. метра.</p>

Площадь 2 этажа – кв.м. Полы в учебных кабинетах выполнены из бетонного покрытия. Потолки и стены окрашены водоэмульсионными красками. Расположено здание в отдалении от остальных зданий и зданий сторонних лиц и организаций.

На территории детского сада в северном направлении на расстоянии 50м расположена котельная. Имеется молодые насаждения деревьев, цветники. Территория образовательного учреждения огорожена по периметру металлическим забором высотой 1,40 м. (периметр территории 5758м.), . Забор по периметру территории сада имеет 2 калитки. Технические ворота, обслуживающие непосредственно здание сада выходят на площадь перед садом. Эти ворота предусматривают подъезд пожарных автомобилей со всех сторон зданий образовательного учреждения. Для проезда проложены асфальтированные дорожки.

**III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты**

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Солнышко» предназначена для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в соответствии с лицензией №ФС-68-01-00048 Министерства образования Российской Федерации
2. Руководствуясь ст.4 п.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания применительно к МБДОУ Детский сад «Солнышко» выполнение требований нормативных документов действующих на период законченного строительства объекта, что в свою очередь не противоречит требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» (с изменениями принятыми 1 октября 2009 г.), Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 и другим нормативным документам регламентирующим требования пожарной безопасности.
3. В МБДОУ Детский сад «Солнышко» разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также распорядительным документом установлен противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности на объекте. (ППБ 01-03, п.6. 15). На каждом этаже, у входов в коридоры, вывешены планы (схемы) эвакуации при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуациях, а также в дополнение к планам разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которым не менее 4 раз в год проводятся объектовые тренировки с эвакуацией воспитанников и сотрудников сада из здания образовательного учреждения. (ППБ 01-03, п. 16).
4. Двери аварийных выходов содержатся закрытыми, ключи находятся на посту охраны. (ППБ 01-03, п.44). Все здание МБДОУ Детский сад «Солнышко» оснащено АПС. Техническое обслуживание АПС и на момент составления данной декларации пожарной безопасности осуществляет лицензированный договор. Имеется 6 ручных оповещателей ИПР 55.
5. Двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрывающимися запорными устройствами, на путях эвакуации имеются световые указатели, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности. (ППБ 01-03, п.51,52),
6. МБДОУ Детский сад «Солнышко» обеспечена первичными средствами пожаротушения (применяемые огнетушители порошковые ОП 5(3) в количестве,
7. Проведено обучение и проверка знаний пожарно-технического минимума

персоналом, учащимися в соответствии с ППБ 01-03, п. 7, 140.

8. При приёме сотрудников на работу, а также 1 раз в год в начале учебного года производятся вводный и повторный (соответственно) инструктажи о мерах пожарной безопасности с записью в специальном журнале, кроме того повторный инструктаж также проводится перед проведением плановых объектовых тренировок по противопожарной тематике, в срок не более 2 недель до тренировки. (ППБ 01-03, и.7).
9. Перед проведением мероприятий с массовым участием людей (вечера, новогодние торжества, представления) в актовом зале сада перед началом этих мероприятий производится осмотр помещения на предмет его готовности в противопожарном отношении. На время проведения мероприятия с массовым пребыванием людей организуется дежурство ответственных лиц. (ППБ 01-03, п. 19,50).
10. Ежедневно, с интервалом в 45 минут в соответствии с должностными инструкциями дежурный администратор производит обход всех этажей и территории сада на предмет пожарной безопасности, обнаружения подозрительных лиц и предметов. Таким образом обеспечивается выполнение закона ППБ 01-03 п. 03.
11. Проходы, проезды и подъезды к объекту имеются и в зимнее время расчищаются от снега. Расчётное время подъезда после вызова – 5 минут. Таким образом обеспечивается выполнение закона ППБ 01-03. п.23.
12. Пути эвакуации людей при пожаре не загромождаются и имеются в каждом из корпусов. Стены и потолки на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов. Оконные проёмы не оснащены глухими решётками. Перепланировка здания не осуществлялась. Спортзал, расположенный на 2 этаже, оснащён запасными эвакуационными выходами и средствами пожаротушения. Средний возраст персонала школы составляет 44 года. Воспитанники– от 2 до 7 лет. ППБ 01-03. Пп. 40,53
13. Система оповещения о пожаре обеспечивает одновременное во всём здании оповещение персонала и учащихся. ППБ 01-03. П. 102

Заведующий МБДОУ Детский сад «Солнышко» \_\_\_\_\_ Т. С. Фролова  
(Подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

М.П.